



Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309 Teile 1 & 7 (2020) der

Wärmenetz Neustadt-Mitte

der

Energieversorgung Titisee-Neustadt

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG (berechnet nach FW 309-1:2023)	0,37
f_p nach § 22 Absatz 3, GEG (nach Kappung)	0,37
f_p nach § 22 Absatz 3, GEG (nach Kappung und EE-Bonus)	0,37
f_{CO_2eq} nach Anlage 9 N. 1c, GEG 2020 (berechnet nach FW 309-1:2023)	51 g/kWh

Datengrundlage: Messdaten 01.11.2022 – 31.10.2023

Gültig bis: 25.10.2026

Lörrach, 07.12.2023

Manuela Wiechert
 f_p -Gutachter-Nr.: FW 609-280